

市ヶ谷出版社刊行
「令和7年度版 ビル管理士 科目別問題集」
訂正一覧

以下の訂正がありましたので、お知らせいたします。お詫びをして、訂正いたします。

解答試案 の頁	問題 番号	(1) 沈+E20		正	
32	52	(3)	風力による換気量は、 風圧係数 に比例する。	(3)	風力による換気量は、 風圧係数の差の平方根 に比例する。
41	89	(4)	点光源から発する光による照度は、光源からの距離に 反比例 する。	(4)	点光源から発する光による照度は、光源からの距離の 2乗に反比例する 。
46	50	(2)	風力による換気量は、風圧係数の差に比例して増加する。従って、換気量は圧係数の差の平方根に比例して増加する。	(2)	室内外の温度差の平方根に比例する。
47	69	(3)	開放型冷却塔は、密閉型冷却塔より大きな送風機動力が必要である。	(3)	密閉型冷却塔は通風抵抗が大きいため、開放型冷却塔よりも大きな送風動力が必要である。
88	145	(3)	(1) 沈降性大気じん 0.1μm～100μm	(3)	(1) 沈降性大気じん 1μm～100μm (0.1mm)